



Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat
KVR-IV/Branddirektion – ZA 41
Pressestelle

An der Hauptfeuerwache 8
80331 München
bfm.pressestelle@ems.muenchen.de
www.feuerwehr.muenchen.de

Samstag, 23. Juli 2005

Feuerwehr / Notarzt Pressebericht

Seitenzahl einschl. dieser Seite 1

Nachtrag

Schmorbrand in Realschule

Samstag, 23. Juli 2005, 15.03 Uhr; Ernst-Reuter-Straße

Gefährlicher Einsatz für die Beamten der Feuerwache Ramersdorf. Aufmerksame Nachbarn meldeten der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr heute Nachmittag eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich der gegenüberliegenden Realschule. Eine Erkundung mit einer Drehleiter bestätigte dies. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten, konnte der Brandherd in dem äußerst schwer zugänglichen Dachgeschoss lokalisiert werden. Vermutlich durch einen technischen Defekt hatte ein Sicherungs-/Stromverteilerkasten der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage Feuer gefangen. Neben diesem brannten bereits schon mehrere Kabel. Von der Feuerwehr wurden zur Brandbekämpfung zwei CO²-Feuerlöscher eingesetzt. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich jedoch sehr schwierig, da die Stromleitungen immer noch unter Spannung standen. Erst das gewaltsame Durchtrennen der Kabel führte zur Spannungsfreiheit und verhinderte einen erneuten Kurzschluss.

Der Schaden kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

(fel)

